Podklad pro zastupitelstvo

samostatný přivaděč pro
zemní vodojem U Kůlen
DN 150

VDJ Lomená
věžový vodojem
300 m³
tlakové pásmo II gravitačně

VDJ U Kůlen
zemní vodojem
2 x 500 m³
tlakové pásmo I + ATS

prodloužení a
zkapacitnění řadu O6
DN 150

zásobováno
z tlakového pásma II

uzavřeno

Z02
Z03a
Z03b
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z11
Z12
Z13a
Z13b
Z14
Z15
Z18
Z19
Z21
Z23
P01

S

LEGENDA:

- ZASTAVITELNÉ PLOCHY dle územního plánu
- NAVRŽENÉ ŘADY
- TLAKOVÉ PÁSMO I (stávající stav)
- TLAKOVÉ PÁSMO II (stávající stav)

VODOHOSPODÁŘSKÁ STUDIE OBCE STATENICE

04/2020

NOVĚ NAVRŽENÉ OBJEKTY NA SÍTI VARIANTA III	2xA4 schéma	PŘÍLOHA Č.6c	SUNCAD®