

Podklad pro zasedání zastupitelstva

Legenda:

- stávající vVN
- AES 4x120mm²
- AYKY J 3x120+70mm²
- stávající AYKY J 3x120+70mm²
- HDV (hlavní domovní vedení)
- izemění
- ochrana kabelu (trubka PVC, koryto)
- stavby
- stavby stávající

SOUSTAVA:

- NN 0,4 kV 3f 50 Hz TN-C
- Ochrana před nebezpečím neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1, ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 automatickým odpojením od zdroje
- Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-2; - viz protokol o stanovení vnějších vlivů

PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉHO CHODU DISTRIBUČNÍ SÍTĚ ZAJISTI ZHOTOVITEL SPRÁVNÉ NAFÁZOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ.

