Statenice – zásobování vodou – varianta V.

S ohledem na značnou finanční náročnost, požadavky na změnu územního plánu a vyřešení majetkoprávních poměrů v trasách nových přivaděčů předložených 4 variant, se jeví jako schůdná varianta V.

Tato varianta maximálně využívá stávajících vodovodních rozvodů a s ohledem na postupný nárůst spotřeby. Tím dává i možnost k dořešení případných majetkových poměrů i financování.

Nabízí se dvě podvarianty:

a) Stávající přivaděč a dva vodojemy s ATS v lokalitě CPI a v lokalitě ALFA doplněný menším novým vodojemem vedle stávajícího vodojemu ve Velkých Přílepech.
Předpokládané odhadované finanční náklady:

Vodojem nový - 500 m^3	5 000 000
ATS-CPI	1 250 000
Vodojem CPI - 200 m^3	2 000 000
ATS-ALFA	1 250 000
Vodojem ALFA - 400 m^3	4 000 000
Celkem	**13 500 000**

b) Stávající přivaděč posílený novým paralelním přivaděčem, dvě ATS v lokalitě CPI a v lokalitě ALFA, doplněný větším novým vodojemem vedle stávajícího vodojemu ve Velkých Přílepech.
Předpokládané odhadované finanční náklady:

Vodojem nový - 1000 m^3	10 000 000
Potrubí 690 m - paralel. přivaděč	2 415 000
ATS-CPI	1 250 000
ATS-ALFA	1 250 000
Celkem	**14 915 000**

Podklad pro zastupitelstvo obce

VDJ Velké Přílepy
objem 2x400 m³
307,50 - 312,50 m n.m.

armaturní šachta VŠ
terén 303,02 m n. m.

VAR. I.
1000 m³
VAR. II.
500 m³

690 m
d 160

B0 d160 PVC
d90 PVC
d110 PEHD
d110 PVC
d160 PEHD
d225 PEHD
d63 PEHD
d90 PEHD

B
CA
CB
CC
C1
C1-1
C
B2
B1
B3
H
H1
H2
H3
H4
H5
B4-2
B4
B4-1-2
B4-1-1/2
B4-1
B4/2
C2
A8
C4
B6
V1
V2
V3
D
D0
D1
O6
A5
A6
O
O2
O1
O3
T

Statenice
Boušovský
Na Hoře
V břicholech
Na Chlumci
Černý vůl
Nad Černým volem
Chatol

FTS ČPI
d160
VOD – ČPI 200m³
FTS ČPI
VOD
400 m³

Podklad pro zastupitelstvo obce