

184

**Městský úřad Černošice**  
Odbor životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Mgr. Lucie Kutláková  
telefon: 221 982 204  
e-mail: [podatelna@mestocernosice.cz](mailto:podatelna@mestocernosice.cz)  
počet stran: 3

dle rozdělovníku

Spis. zn.: S-MUCE 20843/2012 OZP/V/Kut  
Č. j.: MUCE 44242/2012 OZP/V/Kut-ozn.

Praha dne: 24.10.2012

Věc: Vodovod a splašková kanalizace – 11.etapa – řad B4-1-1/2, B4-1-2, B4 a B4-2, stoka AC2-1/2, AC2-2 a výtlak VAC v lokalitě Černý Vůl, kat.ú. Statenice – stavební povolení

## O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh investora, Kryštof reality, s.r.o., IČ: 27159124, Noutonice čp. 100, 252 64 Velké Přílepy, CZ-NACE: 68310, zastoupené na základě plné moci Jiřím Brávkem, Černý Vůl 241, 252 62 Statenice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci stavebního povolení pro vodní dílo podle § 15 odst. 1 vodního zákona:

Vodovod a splašková kanalizace – 11.etapa – řad B4-1-1/2, B4-1-2, B4 a B4-2, stoka AC2-1/2, AC2-2 a výtlak VAC v lokalitě Černý Vůl, kat.ú. Statenice

Projektová dokumentace: „STATENICE - 11. etapa“, kterou vypracoval Michal Otta, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 0001154) v lednu 2012 řeší stavbu vodovodu a splaškové kanalizace v obci Statenice.

#### 1. vodovod

Jsou navrženy vodovodní řady: řad B4-1-1/2 PE DN 100 v délce 122,96 m včetně 1 ks nadzemního hydrantu, řad B4-1-2 PE DN 100 v délce 251,72 m včetně 1 ks nadzemního hydrantu, řad B4 PE DN 100 v délce 45,13 m včetně 2 ks nadzemních hydrantů a řad B4-2 PE DN 100 v délce 113,51 m včetně 2 ks podzemních hydrantů. Celková délka vodovodních řadů je 533,32 m včetně 4 ks nadzemních a 2 ks podzemních hydrantů. Podchod pozemku 421/14 a části stávající komunikace bude v délce 87,84 m proveden řízeným podvrtem.

## 2. splašková kanalizace

Jsou navrženy stoky splaškové kanalizace: stoka AC2-1/2 PVC KG SN 8 DN 300 v délce 152,07 m včetně 6 ks revizních šachet, stoka AC2-2 PVC KG SN 8 DN 300 v délce 122,83 m včetně 6 ks revizních šachet a výtlač VAC PVC KG SN 8 DN 50(150) v délce 285,18 m včetně 4 ks revizních šachet a 1 ks ukliďňovací šachty. Celková délka splaškové kanalizace je 560,08 m včetně 16 ks revizních šachet a 1 ks ukliďňovací šachty. Podchod pozemku 421/14 a části stávající komunikace bude v délce 85,88 m proveden řízeným podvrtem.

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace je umístěna na pozemcích č.parc. 371/1, 449/1, 427, 421/8, 243, 372, 242/5, 421/24, 421/14, 421/9, 421/13, 451, 423, 419/1 v kat.ú. Stavenice v souladu s územním rozhodnutím č.j.: OVP-2969/2011 vydaným stavebním úřadem Velké Přílepy dne 27.6.2011 s nabytím právní moci dne 5.8.2011.

Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb a vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi. Proto se podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední hodiny.

Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 3000,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen investorovi podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol: 20843. Kopie dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Kutláková  
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 po dobu 15 dnů. Potvrzené bude vráceno na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.



26. 10. 2012  
.....  
vyvěšeno dne

razítko

14. 11. 2012  
.....  
sejmuto dne

Rozdělovník:

*Účastníci řízení na dodejku:*

1. Kryštof Reality, s.r.o. zastoupena: Jiřím Brávkem, Černý Vůl 241, 252 62 Statenice

*Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou*

*Dotčené orgány:*

2. SÚ Velké Přílepy (datovou schránkou)

3. HZS Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice (datovou schránkou)

4. Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)

*Na vědomí:*

5. OÚ Statenice (datovou schránkou)

6. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde

7. OŽP - spisy/Kut