



# STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY

47

Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 931 015 fax: 220 930 165

Spis. zn.: Výst.328.3-1217/2011-KU  
Čj.: OVP-3290/2011  
Archiv: Stat-Alfa-plyn Boušovský  
Vyřizuje: Ing. Dana Kuchařová  
e-mail: su.kucharova@velke-prilepy.cz

Dne: 20.7.2011

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Obecní úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podala dne 29.3.2011

**společnost ALFA PRAHA s.r.o., IČ 25615467, Olivova č.p. 1398/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, zastoupená společností J + W and Associates s.r.o., IČ 27094651, Drtinova 10, 150 00 Praha 5 na základě plné moci ze dne 4.2.2011, kterou zastupuje Tesárek Václav, ing., IČ 12605999, K lukám č.p. 641/26, Praha-Libuš, 142 00 Praha 411, na základě plné moci ze dne 9.2.2011**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení za použití § 94 odst. 1 ve spojení s § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

### rozhodnutí

**o změně územního rozhodnutí vydaného Obecním úřadem Velké Přílepy dne 17.7.2006 pod č.j. Výst.328/2-915 pl/06-Km o umístění stavby STL plynovodních řadů a veřejných částí přípojek.**

Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem dne 17.7.2006, č.j. Výst.328/2- 915 pl/6-Km se mění tak, že část původně umístěných **plynovodních řadů a přípojek P 18-1, P 18-2, P 17, P 17-1, P 17-1-1, P 17-1-2, P 16, P 15, P 15-1, P 18 se nahrazují umístěním stavby plynovodních řadů a přípojek P-1, P-1-1, P-1-2, P-1-2-1, P-1-3, P-1-4 a P-1-5**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 162/1, 162/17, 162/20, 162/22, 162/23, 162/33, 162/34, 162/35, 162/36, 162/37, 162/41, 162/42, 162/43, 162/44, 162/52, 162/53, 162/55, 162/56, 162/58, 162/59, 162/60, 162/61, 162/62, 162/63, 162/64, 162/71, 162/72, 162/74, 162/77, 162/78, 162/79, 162/84, 162/85, 162/86, 162/89, 162/90, 162/97, 162/99, 162/100, 162/101, 162/102, 162/103, 162/104, 162/105, 162/106, 162/107, 162/108, 162/112, 162/113, 162/114, 162/115, 162/116, 162/117, 162/120 v katastrálním území Statenice.

### Druh a účel umístěvané stavby:

Umístění původních plynovodních řadů a přípojek:

P 18-1, P 18-2, P 17, P 17-1, P 17-1-1, P 17-1-2, P 16, P 15, P 15-1, P 18

**se nahrazuje nově umístěvanými plynovodními řady a přípojkami:**

STL plynovodní řad P -1, DN 150, dl. 521,30m

STL plynovodní řad P -1-1, DN50, dl. 137,80m

STL plynovodní řad P -1-2, DN50, dl. 252,00m

STL plynovodní řad P -1-2-1 DN50, dl. 93,60m

STL plynovodní řad P -1-3 DN50, dl.112,10m

STL plynovodní řad P -1-4, DN50, dl. 328,90m

STL plynovodní řad P-1-5, DN50, dl.266,70m

Na hlavní plynovodní řad P-1 jsou napojeny plynovodní řady P-1-1, P-1-2, P-1-3, P-1-4, P-1-5. Na plynovodní řad P-1-2 je napojen plynovodní řad P-1-2-1.

STL plynovodní přípojky od řadů k jednotlivým budoucím domům, přípojky jsou profilu d32 a ukončeny jsou v samostatných skříňkách umístěných ve společných napojovacích pilířcích na hranici pozemků.

Stavby jsou umístěny na pozemcích parc. č. 162/1, 162/17, 162/20, 162/22, 162/23, 162/33, 162/34, 162/35, 162/36, 162/37, 162/41, 162/42, 162/43, 162/44, 162/52, 162/53, 162/55, 162/56, 162/58, 162/59, 162/60, 162/61, 162/62, 162/63, 162/64, 162/71, 162/72, 162/74, 162/77, 162/78, 162/79, 162/84, 162/85, 162/86, 162/89, 162/90, 162/97, 162/99, 162/100, 162/101, 162/102, 162/103, 162/104, 162/105, 162/106, 162/107, 162/108, 162/112, 162/113, 162/114, 162/115, 162/116, 162/117, 162/120 v katastrálním území Statenice.

Plynovodní řad je napojen v jižní části lokality na plynovodní řad PE 160 (povolený stavebním úřadem pod č.j. Výst.3675/2010-KU) v napojovacím bodu na pozemku parc.č.162/1 a na konci plynovodního řadu P-1je vytvořen napojovací bod na pozemku parc.č.162/1.

### **I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou zpracovala společnost J + W and Associates s.r.o., Drtinova 1398/7, 150 00 Praha 5, autorizovaný projektant Libor Švarzberger, autorizace ČKAIT TE02 1004794.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, spis.zn. ŽP/MEUC-001106/2011/Sob ze dne 23.2.2011:  
Z vyjádření orgánu ochrany přírody:  
Inženýrské sítě nesmí být v kolizi s výsadbou dřevin, která bude realizovaná dle projektu sadových úprav.  
Z vyjádření orgánu odpadového hospodářství:  
Povinnost využití a odstranění všech vzniklých odpadů v průběhu stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  
Z vyjádření orgánu státní památkové péče:  
Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, splnit povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický průzkum.
3. Budou dodrženy podmínky Archeologického ústavu AV ČR v.v.i. stanovisko č.j. 57/11 ze dne 19.1.2011:  
Bude umožněn záchranný archeologický průzkum a výkopové práce budou ohlášeny a projednány s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.1.2011, č.j. 103168155 , protože dojde ke střetu s energetickým zařízením pro zpracování projektové dokumentace.  
Budou respektována stávající energetická zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000Sb. Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 19.1.2011, č.j. 245/11/172 a ze dne 15.2.2011 pod zn. 515/11/172 pro zpracování projektové dokumentace:  
V dalším stupni projektové dokumentace bude zohledněn – způsob křížení VTL plynovodu s komunikací a inženýrskými sítěmi a bude popsán v technické zprávě projektové dokumentace. – VTL plynovod bude zakreslen ve výkresové části projektu a v podélném profilu . Krytí VTL plynovodu pod komunikací musí být min. 1 m.

